

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	16.10.2008	

Anlass:

☐ Mitteilung der Verwaltung☒ Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen☐ Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung☐ Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Anfrage der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen zur Heizung in der Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12

Die Grund- und Förderschule in Köln Lindweiler, Soldiner Str.68 hat eine gemeinsame Heizung mit der Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, einem städtischen Gebäude, obwohl dort bereits vor einigen Jahren Anschlüsse für eine separate Heizung gelegt wurden.

Es fehlen bis jetzt aber eine Gastherme und ein Brauchwasserspeicher, weshalb Heizung und Warmwasser von dem Schulgebäude bezogen werden.

Dies bedeutet eine unnötige Energieverschwendung.

Wann werden die separate Heizung und der Warmwasserspeicher der Kindertagesstätte fertig gestellt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Das städtische Gebäude Hartenfelsweg 12 ist seit 1979 dem gemeinnützigen Träger „Soziales Zentrum Lino-Club e.V.“ zum Betrieb einer Kindertagesstätte überlassen worden.

Da im Gebäude keine Kesselanlage vorhanden ist, wird über eine erdverlegte Fernheizleitung von der Heizungsanlage der Grund- und Förderschule Soldiner Str.68 die Heiz- und Warmwasserversorgung des Gebäudes sichergestellt.

Nach diversen Reparaturen aufgrund Wasserverlusten der Fernheizleitung wurden im Jahr 2002 Planungen mit der Gebäudewirtschaft aufgenommen, das Gebäude der Kindertagesstätte mit einer eigenständigen Heizungsanlage auszustatten.

Aufgrund der hohen Gesamtkosten der Beschaffung einer Heizungsanlage (Kostenschätzung der Gebäudewirtschaft: 115.000,-€) und der Tatsache, dass zwischenzeitlich in der Grund- und Förderschule Soldiner Str.68 eine neue Heizungsanlage eingebaut wurde und anschließend keine Was-

serverluste mehr auftraten, wurden die Planungen zum Einbau einer eigenständigen Heizungsanlage im Gebäude der Kindertagesstätte eingestellt.

Für den Anschluß einer separaten Heizungsanlage vorhandene und nicht genutzte Anschlüsse sind der Verwaltung nicht bekannt.

Der Einbau einer eigenständigen Heizungsanlage im Gebäude der Kindertagesstätte ist zur Zeit nicht geplant.