



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	07.12.2009	6.2

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Generalinstandsetzung der Grund- und Hauptschule Bülowstraße 88-90, Köln-Nippes

Baubeschluss

3272/2009

TOP 4.4 der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 31.08.2009

In der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 31.08.2009 sagte Herr Rummel auf Nachfrage von RM Brust zu, zur nächsten Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 07.12.2009 verschiedene Alternativen zur Wärmedämmung in Bezug auf den Einsatz von sog. Resol-Platten gegenüberzustellen.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Für das o.a. Objekt gibt es nur 2 geeignete Alternativen von Wärmedämmungen, die eingesetzt werden können. Im vorliegenden Fall wird die Gebäudewirtschaft Schaumglasplatten zum Einsatz bringen. Die andere Alternative wäre die von RM Brust angeführte Resol-Platte.

Mit dem Einsatz von Resol-Platten sind folgende hervorzuhebende Nachteile verbunden:

- Innenseitig ist eine durchlaufend dichte Dampfsperrebene zu gewährleisten, d.h. alle Fugen und Anschlüsse müssen nachgearbeitet werden.
- Mechanische Beschädigungen auf der Innenseite können dazu führen, dass die bauphysikalische Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt werden kann, die im Folgenden zu Feuchteschäden führen können.

gez. Streitberger