

Aufstellung der Sturnschäden durch Sturmtief Xynthia

OC	Objekt	Schadensfeststellung
261/0	Berufskolleg Niehler Kirchweg	Tragfluthalle: Einsturz von ca. 85 % der Mauerwerkswände im Bereich des Sozialtraktes
261/10	Gym Hansaring 56	10-15 m ² Dach vom Hauptgebäude abgedeckt. Sicherungsmaßnahmen durch Feuerwehr und Polizei.
261/11	Berufskolleg Perlengraben 101	ca. 10 m Traufstreifen beim A-Trakt gelöst.
261/11	Förderschule Marienplatz 2	zwei kleine Bruchstücke von Dachziegeln auf den Schulhof gefallen.
261/11	Grundschule Lochnerstraße 13-15	Sturmschaden Dachfläche an der Schulhofseite der Grundschule.
261/12	Grundschule Mainstraße 75	Neubau: Attika des Flachdachs hat sich gelöst.
261/12	Grundschule Annastr. 63	Lichtkuppelabdeckung ist weggefliegen.
261/12	Gesamtschule Raderthalgürtel 3	Außenjalousie wurde heruntergerissen.
261/12	Berufskolleg Brüggener Straße 1	1 Kellerfenster und Ausstiegsfenster im 3. OG ist defekt (Befestigung lose).
261/13	Grundschule Im Kamp	das Turnhallendach wurde teilweise abgehoben. Sicherungsmaßnahmen durch Feuerwehr sind erfolgt. Die Halle ist gesperrt.
261/13	Förderschule Redwitzstraße 80	Dachziegel sind heruntergefallen.
261/14	Grund- und Hauptschule Borsigstraße 13	An der Überdachung der Außentoilette ist der Kunststoffschutz beschädigt. Schieferplatten sind vom Dach gefallen, lose oder auch in die Rinne gefallen. Das Dach muss überprüft werden.
261/14	Grundschule Nussbaumer Straße 254-256	ein Baum ist umgestürzt, diverse Schäden auf privatem Nachbargrundstück.
261/14	Grundschule Vogelsanger Straße 453	diverse Dachziegel sind herunter gefallen bzw. haben sich gelöst.
261/14	Realschule Dechenstraße 1	2 - 3 m ² Dachziegel haben sich gelöst und liegen auf dem Dach.
261/16	Grundschule Spörkelhof 3	auf ca. 3 m Länge sind Zinkblechabdeckungen (Anschluss zum Mauerwerk) heruntergefallen. Es regnet ins freiliegende Gebälk. Dachdeckerfirma ist beauftragt.
261/16	Grundschule Amandusstraße	das Gerüst ist lose.
261/16	Grundschule Lebensbaumweg 51	der Sichtschutz der Zaunanlage ist umgefallen.
261/16	Grundschule Martinusstraße 28	zwei Fassadenplatten und eine Acrylwellplatte haben sich gelöst.
261/16	Grundschule Schulstraße 16	ein 12 m hoher Baum wurde entwurzelt.
261/17	Hauptstraße 432	im Pavillon der OGTS ist ein Fenster aus der Verankerung gerissen (Alurahmen).
261/17	Grundschule Hinter der Kirche 3-7	mehrere Dachziegel sind vom Mietshaus gefallen und haben einen Gartenstuhl beschädigt.
261/17	Förderschule Mörikeweg 2-6	der Sichtschutz an der Zaunanlage wurde zerstört. Außerdem hat sich ein Baum in Richtung des Nachbargrundstückes geneigt und muss auf Standsicherheit geprüft werden.
261/17	Gymnasium Humboldtstraße 2-8	2 Bäume sind umgefallen, ein Baum ist auf die Fassade gefallen und ein Baum auf dem Sportplatz auf einen Zaun. Der Zaun muss erneuert werden. Ob an der Gebäudefassade weitere Beschädigungen entstanden sind, kann erst nach Entfernung des Baumes festgestellt werden.

261/17	Grundschule Hohe Straße 77 - 79	Lichtkuppel wurde aufgerissen und lässt sich nicht mehr schließen.
261/17	Schulzentrum Heerstraße 7	zwischen Fußballplatz und Schulhof ist ein Ast abgeknickt und auf den Zaun gefallen. Auf dem neuen Schulhof ist ebenfalls ein Ast abgeknickt.
261/17	Grundschule Schmittgasse 66	in der Südostecke des eingezäunten Geländes ist eine 12-15 m hohe Pappel umgestürzt und auf einen benachbarten Acker gefallen. Hierbei wurden 3 Pfähle und zwei Zaunsegmente umgerissen. Außerdem gibt es lose Dachpfannen und einen defekten Sonnenschutz an Gebäudeteil A.
261/18	Gesamtschule Adalbertstraße 17	ein Baum im Eingangsbereich ist umgefallen
261/18	Hauptschule Albermannstraße 21	Fensterflügel wurden aufgedrückt.
261/18	Grundschule Heßhofstraße 45	ein Baum ist auf das Flachdach gefallen.
261/18	Berufskolleg Usinger Straße 22-24	3 Tannen wurden umgeknickt, Schäden an Mauer und Garagen
261/18	Grundschule Volberger Weg	ein Baum ist auf die Aula gestürzt (Baustelle).
261/18	Grundschule Weimarer Straße 28	ein Baum ist umgestürzt.
261/19	Gym Düsseldorfer Straße 13	Wasserschaden im C-Trakt, vermutlich ist Regenwasser an einer losen Dachrandabdeckung eingedrungen.
261/20	Grundschule Am Rosenmaar 3	das Dach ist lose (Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden eingeleitet).
261/20	Förderschule Berliner Straße 975	Zinkbleche vom Dach haben sich gelöst.
261/21	Bezirksrathaus Porz	Dachschindeln sind weggefliegen.
261/21	Bezirksrathaus Mülheim	die Aussenjalousie wurde beschädigt.
261/21	Verw.-Gebäude In den Reihen	Dachschaden
261/21	Verw.-Gebäude Spanischer Bau	Dachschaden (Schiefer)
261/21	Bezirksrathaus Chorweiler	Fensterbleche wurden abgerissen.
261/21	Grünaufbauten Im Gremberg 2	Dachschaden
261/21	Grünaufbauten Friedrich-Ebert-Str. 49	Dachschaden
261/21	Grünaufbauten Südfriedhof	Vordach beschädigt.
261/22	Verw.-Gebäude Stolberger Straße	Umgestürzter Baum hat den Zaun zur Straße hin beschädigt.
261/23	Kita Lustheider Straße	Dachkuppel ist davon geflogen.
261/23	Kita Am Godorfer Kirchweg	ein Baum wurde entwurzelt.
261/23	Kita Karl-Korn-Straße	ein Baum steht schief.
261/23	Kita Am Scheidweg	Holztor Müllcontainer wurde aus der Verankerung gerissen.
261/23	Kita Odenwaldstraße	Ast in 8-10 m Höhe wurde abgebrochen.