

14
143/1

21.01.2011
Helmchen
25039
Hörschelmann
23375



Eingang 21. Jan. 2011

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

692/2

Ø 693/1

erl. 24.10.1. Pe

Ka 24.7

ER 24.1

69

Bauvorhaben: Generalsanierung von Kölner Straßentunneln
Neubau des Fluchttreppenhauses zum Tunnel Grenzstraße
in Köln- Kalk;
Umverlegung einer Energiekabel- und einer Fernmeldetrasse
Leitungstrassen
hier: Prüfung der beiden Kostenberechnungen in Höhe von
gesamt 416.871,51 € (netto)
Prüfnummer: KOB 2010/2123

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Kostenberechnungen bestehen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht dem Grunde nach keine Bedenken. Eine detaillierte Prüfung der Mengenvordersätze ist anhand der fehlenden Mengenermittlungen nicht möglich.

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens wird um Überprüfung bzw. Überarbeitung folgender Punkte gebeten:

Ein Gutachten zur Baugrundsituation wurde mit den Kostenberechnungen nicht vorgelegt. Sollte kein Baugrundgutachten durchgeführt worden sein, wird dringend empfohlen, den Baugrund hinsichtlich der Tragfähigkeit und der abfallrechtlichen Einordnung der aufzunehmenden Materialien und dessen Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeit (LAGA Zuordnung) gutachterlich zu bewerten und ggf. die Kostenberechnungen zu überarbeiten.

Beide Kostenberechnungen beinhalteten die Position für das Einrichten und Räumen der Baustelle der Baustelleneinrichtung. Es ist zu prüfen, ob es sich bei diesen Leistungen um Nebenleistungen handelt, deren Kosten in die Einheitspreise einzurechnen sind.

Auf die Anmerkungen/ Blaeintragungen in den vorgelegten Unterlagen wird verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Vorgang 69