

# Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	10.05.2012

## **Kontrolle auf Feuchtigkeitsschäden und Reinigungsarbeiten in der Sporthalle der Grundschule An den Kaulen in Worringen, Beschluss der BV Chorweiler vom 08.03.2012**

Die Bezirksvertretung Chorweiler hat am 08.03.2012 beschlossen, die Feuchtigkeitsschäden, sowie die Fensterabdichtungen in der Sporthalle der GS Worringen zu prüfen und ggf. instand zu setzen und eine Reinigung der Heizkörper hinter den Abdeckungen durchzuführen.

Die Gebäudewirtschaft nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die genannten Mängel sind seit den Osterferien 2012 behoben.

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgeführt: Die Abdeckungen der Heizungen wurden demon-  
tiert, der dahinter liegende Bereich gereinigt. Die Abdeckungen wurden nach Neuanstrich wieder  
montiert, defekte Abdeckungen wurden durch neue ersetzt. Die Heizfunktion ist wiederhergestellt. Der  
Schimmel an den Wänden wurde entfernt, Beton und Putz wurden saniert, die Fenster abgedichtet.  
Anschließend wurden die betroffenen Wandflächen gestrichen.

Die Turnhalle steht seit dem 16.04.2012 wieder ohne Beeinträchtigung zur Verfügung.