

An die  
Vorsitzende des Betriebsausschusses  
Gebäudewirtschaft  
Frau Birgit Gordes

Rathaus · 50667 Köln  
Fon 0221. 221-23830  
Fax 0221. 221-23833  
fdp-fraktion@stadt-koeln.de  
[www.fdp-koeln.de](http://www.fdp-koeln.de)

Herrn  
Oberbürgermeister Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 31.01.2013

**AN/0167/2013**

**Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates**

Gremium	Datum der Sitzung
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	11.03.2013

**Mängel im Schulschwimmbad Kartäuserwall**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln bitte Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnungen der kommenden Sitzungen des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft zu setzen:

Nach aktuellem Kenntnisstand bestehen im Schulschwimmbad Kartäuserwall trotz der vor zwei Jahren erfolgten Grundsanierung folgende Mängel am Baukörper:  
Türen und Fenster sind undicht, Dehnungsfugen fehlen, der Beckenrand ist durch nur teilweise reparierte Fliesen scharfkantig, Startblöcke können nicht befestigt werden, Die Anstriche der Wände sind schadhaft. Auch fehlt es an einer wirksamen Zugangssicherung für die Ferienzeiten.

Die Sanitärausstattung ist in einem desolaten Zustand:  
Duschen funktionieren nicht, in der Toilettenanlage sind Wasserhähne defekt, Geruchsbelästigung durch die Abflüsse, Rostbefall an den Umkleideschränken, notwendiger Anstrich der Heizkörper.

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln bitte daher um Beantwortung folgender Fragen:

1. Sind der Verwaltung diese Mängel bekannt?
2. Wenn ja, bis wann werden die beschriebenen Mangelzustände behoben?
3. Welche Maßnahmen zur weitergehenden Erhaltung des Schulschwimmbades und zur Vermeidung oben beschriebener Zustände hat die Verwaltung getroffen?

Mit freundlichen Grüßen

gez.  
Ulrich Breite  
Fraktionsgeschäftsführer

gez.  
Stefanie Ruffen  
Sachkundige Bürgerin im Bauausschuss