



Geschäftsführung Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft

Frau Weber

Telefon: (0221) 221 - 22443
Fax : (0221) 221 - 24447
E-Mail: simone.weber@stadt-koeln.de

Datum: 24.09.2013

Auszug

aus dem Entwurf der Niederschrift der 33. Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 23.09.2013

öffentlich

5.3 Erweiterungsbau für das Albertus-Magnus-Gymnasium, Ottostraße 87, 50823 Köln-Ehrenfeld Gesamtbaumaßnahme Mensa, Ganztags, zusätzliche Klassen für SEK I + II sowie 1-Feld-Turnhalle Baubeschluss 2195/2013/2

Herr Rummel, Geschäftsführender Betriebsleiter der Gebäudewirtschaft, informiert, dass bestehende Auffassungsdifferenzen zwischen dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) und der Gebäudewirtschaft zwischenzeitlich behoben werden konnten.

RM Brust geht auf die Forderung des Rechnungsprüfungsamtes nach einer Lüftungsanlage mit 40 m³/Person und den anderslautenden festgelegten Standard von max. 30 m³/Person ein. Er bittet, dies zu erläutern bzw. regt an, einen Zusatzbeschluss zu fassen, durch welchen die -s. E. unnötig- teurere Anlage nochmals überprüft werden sollte.

Herr Straub, Vertreter des Rechnungsprüfungsamtes stellt klar, dass das RPA nicht per se 40 m³/Person gefordert habe. Dies habe sich aus der Entwicklung des Prozesses heraus ergeben. Das RPA habe angeregt, die Richtlinie zu überprüfen, da zu einem wesentlichen Teil die Qualität von 1.000 ppm nicht erreicht würde; dies sei von der Gebäudewirtschaft aufgegriffen worden und solle mit dem Gesundheitsamt nochmals erörtert werden.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft verweist die Vorlage ohne Votum in die nachfolgenden Gremien.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt