

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|----------------------------------|--------------|
| Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) | 09.12.2013 |

Planungsstand der Sicherungsmaßnahmen im Lichthof der Regionalen Musikschule Lotharstraße Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Die Verwaltung wird gebeten, den Stand der Planungen darzulegen.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die Glasdachkonstruktion über dem Innenhof bedarf einer Erneuerung. Ein entsprechender Planungsauftrag zur Erneuerung wurde an ein externes Architekturbüro erteilt. Hierbei hat sich herausgestellt, dass die Planungen umfangreicher sind als ursprünglich erwartet. Die bauphysikalischen Rahmenbedingungen einer neuen Glasdachkonstruktion sind durch einen Bauphysiker zu bestimmen. Die Lüftungsanlage mit Heizregister ist ebenfalls zu erneuern. Ein entsprechender Planungsauftrag an ein externes TGA Büro muss noch erteilt werden.

Bis zur Klärung dieser Grundlagen können keine Entwurfslösungen mit zugehörigen Kosten sowie eine daraus folgende Zeitmaßnahmenplanung erstellt werden.

Notwendige Sicherungsmaßnahmen wurden umgesetzt, so dass eine Nutzung möglich ist. Die vorhandene Dachkonstruktion in ihrem ursprünglichen Zustand stellt keinen tatsächlichen Raumabschluss nach außen dar, so dass eine freie Lüftung und damit auch möglicher Wassereintritt immer Bestand war. Um Regeneintritte in den Lichthof zu vermeiden sind zunächst nur Reparaturen und Abdeckungsmaßnahmen geplant.