

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	17.09.2015

Flüchtlingsunterkunft in Worringen - zweiter Rettungsweg

Beantwortung der mündlichen Anfrage von Herrn Bezirksbürgermeister Zöllner in der 9. Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 11.06.2015, im Zusammenhang mit Vorlage 1606/2015 (Freizeitgestaltungsmöglichkeiten in der Flüchtlingsunterkunft Worringen)

Ist es mit der Feuerwehr abgeklärt, dass sich das Tor 2 zur Flüchtlingsunterkunft führend aufgrund der Aufschüttung nicht öffnen lässt und somit der zweite Rettungsweg nicht gegeben ist?

Antwort der Verwaltung:

Von Seiten der Feuerwehr besteht kein Bedarf die ehemaligen Zugänge wieder zu öffnen, da kein Gebäudeteil weiter als 50 Meter von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegt. Der erste Rettungsweg muss ständig nutzbar sein, wovon die Feuerwehr ausgeht.