

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	01.12.2015
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	10.12.2015

Sprinkleranierung zur Ertüchtigung der Brandschutzeinrichtungen in der Zwischenebene der Haltestelle Neumarkt (HUGO-Passage)

Die gesetzlich vorgeschriebene, turnusmäßige Überprüfung der Sprinkleranlage in der HUGO-Passage am Neumarkt hat ergeben, dass die Hauptleitungen der Anlage sowie die Sprinklerköpfe nicht mehr den technischen Anforderungen genügen. Diese Prüfung muss alle 12,5 Jahre erfolgen und wurde am 1. August 2013 durchgeführt. Zur dauerhaften Sicherstellung der Funktions- und Betriebssicherheit ist die KVB verpflichtet, die beanstandeten Rohrleitungen und Sprinklerköpfe auszutauschen.

Die Arbeiten werden im Februar 2016 nach Karneval beginnen und im November 2016 beendet sein. Sie werden abschnittsweise in sieben Phasen so durchgeführt, dass der Bahnbetrieb und die Fußgängerunterführung immer aufrecht erhalten bleiben und die Einschränkungen der öffentlichen Verkehrsflächen auf ein Minimum reduziert werden. Um die Staubbelastungen so gering wie möglich zu halten, wird in staubdicht abgetrennten Bauabschnitten gearbeitet. Die Auswirkungen auf Brandschutz und Entfluchtung während der Bauzeit werden durch einen Fachgutachter begleitet. Die Feuerwehr wird über die Bauabläufe fortlaufend informiert. Grundsätzlich wird die Sprinkleranlage außerhalb der Arbeitszeiten funktionsfähig und in Betrieb sein. Während der Arbeiten an der Anlage, wenn Leitungsteile ausgetauscht werden, wird eine Brandwache die Arbeiten begleiten und für die notwendige Sicherheit sorgen.

Die Mieter der Ladenlokale in der Passage wurden bei einer Informationsveranstaltung am 22. Oktober 2015 bereits über den Umfang der Arbeiten und die jeweiligen zeitlichen und örtlichen Auswirkungen auf ihr Ladenlokal informiert. Die Geschäfte sind während der Bauphasen nur teilweise erreichbar.

gez. Höing