

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	05.11.2018

Beantwortung der Anfrage der FDP/Piraten-Fraktion der Bezirksvertretung Ehrenfeld bezüglich der Toilettenanlage Grundschule Vogelsang - AN/1432/2018

Die FDP-Fraktion und die Piratenpartei fragen:

Auch (die Toilettenanlage) in der Grundschule in Köln-Vogelsang ist in einem nicht guten Zustand.

1. Wie genau beurteilt die Verwaltung den Zustand der Toilettenanlage in der Grundschule in Vogelsang?
2. Wann ist eine Renovierung der Toilettenanlage der Grundschule in Vogelsang geplant?

Antwort der Verwaltung:

Zu 1:

Die Verwaltung hat am 24.10.2018 eine Jahresbegehung der Grundschule in Köln-Vogelsang durchgeführt. Dabei konnten keine Mängel bei der Pflege festgestellt werden. Die Anlage ist in einem altersgerechten Zustand: Weder Fliesen noch Trennwandtüren sind zerstört.

Die verputzten Wandflächen sind gestrichen. Schimmel oder durch Feuchtigkeit schadhafte Stellen gibt es nicht und die Anlagen sind voll funktionstüchtig.

Vor circa 5 Jahren wurden in der Jungentoilette neue Urinale auf Normhöhe eingebaut.

Um die Nutzung für Grundschüler zu gewährleisten, wurde außerdem ein Podest mit einer Stufenhöhe vom circa 16 cm eingebaut, das mit Fliesen belegt wurde.

Bei der Jahresbegehung wurde festgestellt, dass Urin auf dem Boden weit neben und zwischen den Urinalen die Ursache für starken Uringeruch ist. Insofern sind organisatorische oder pädagogische Maßnahmen erforderlich. Ob daneben eine zusätzliche Reinigung in der Mittagszeit erfolgen kann, wird noch geprüft.

Zu 2:

Die Verwaltung prüft derzeit, ob die gefliesten Wand- und Deckenflächen einen Überholungsanstrich bekommen sollen. Das setzt einen entsprechenden Auftrag der Nutzerdienststelle voraus.

Eine Sanierung der Toilettenanlage der Grundschule in Vogelsang ist dagegen derzeit nicht geplant.