


Gehweg / Radweg
mit 1,00 m viel zu schmal.
Es sind 2,20m erforderlich!
um Begegnungsbereich zu ermöglichen.

b ≥ 2,20m!



Genehmigungsplanung

<p>Stadtbüro Köln, A&E</p> <p>Planung der "Hochwasserschutz Leitlinie" Rhein an der Mündung des Rhen an Rheinkilometer 15,84 Maßstab 1:500</p>	
<p>Projektname: ...</p> <p>Standort: ...</p> <p>Maßstab: ...</p> <p>Blatt: ...</p>	<p>Genehmigungsplan</p> <p>Planungsnummer: ...</p> <p>Planungsdatum: ...</p> <p>Planungsautor: ...</p>

Anlieferverkehr + Rettungswagen Zone
Hafen / Boothaus nicht gerichtet!
Brücke von 150m ist auch für Begegnungsverkehr
zu gering, Sicherheitsabstand zum Bau Booten
(200m) fehlt
- Bei Anlieferung mit Sprinter 3,00m erforderlich
- Rettungswagen 3,55 m erforderlich!

