Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat, Dienststelle
VI/26

Vorlagen-Nummer
2709/2020

Stellungnahme zu einem Antrag

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	31.08.2020

Ausreichende Belüftung der Klassenräume in den Schulen im Stadtbezirk Rodenkirchen unter Corona-Bedingungen - Antrag der CDU-Fraktion auf Durchführung einer aktuellen Stunde AN/1090/2020

Wortlaut des Antrages:

Laut Information der Stadtverwaltung https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/ganz-ueberwiegender-teil-der-schulraeume-weiterhin-nutzbar gibt es sechs Schulen in Köln, bei denen eine ausreichende Belüftung der Klassenräume nicht gewährleistet werden kann. Vier von diesen Schulen liegen im Stadtbezirk Rodenkirchen, das einzige städtische Gymnasium im Stadtbezirk sowie die Grundschulen Grüngürtelschule, EMA und Gebrüder-Grimm-Schule. Dies ist ein ernstes Thema und fällt auch in den Zuständigkeitsbereich der Bezirksvertretung.

Die Verwaltung möge Stellung beziehen zu den Fragen:

1. Was hat man sich unter kompensatorischen Maßnahmen vorzustellen?
2. Welche Maßnahmen werden ergriffen?
3. Kann das Grundproblem – schadhafte Fenster – kurzfristig und nachhaltig gelöst werden?

Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1.)
In allen Fällen, in denen Reparaturen an schadhaften Fenstern notwendig waren, wurden unverzüglich Fachfirmen beauftragt und die Arbeiten kurzfristig durchgeführt. Es handelte sich hierbei um einzelne Räume, die vorübergehend (1 - 2 Tage) nur eingeschränkt nutzbar waren. Dem konnte mit dem vorübergehenden Ausweichen auf andere Räume für 1 oder 2 Tage begegnet werden. Kompensationsmaßnahmen sind nicht mehr erforderlich.

Zu 2.)
Die Schulen wurden durch die Schulhausmeister begangen, vorgefundene Schäden und Beanstandungen wurden der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln gemeldet.
Im Anschluss wurden kurzfristig entsprechende Fachfirmen, Metallbauer und Schreiner, mit den notwendigen Reparaturen beauftragt.
Die fehlenden elektrischen Anschlüsse an den Oberlichtern der Fenster in der Grundschule Sürtherstraße 149 wurden ebenfalls sofort bei der ausführenden Firma nachgefordert.

Zu 3.)
Die notwendigen Reparaturarbeiten an den Fenstern wurden in den aufgelisteten Schulen durchgeführt, sodass in allen Klassen Fensterflügel in ausreichender Zahl zur ordnungsgemäßen Belüftung geöffnet werden können.